



ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: <http://obshtina.belene.net>

Изх. №26-00/727/14.10.2013г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“

ОТНОСНО: *Разяснения по постъпили запитвания по документацията за участие по чл.29 ал.1 от ЗОП в съответствие с чл. 60 ал. ал. 5 и 6 от ГПК*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“ и чл. 29 от ЗОП, Ви отговаряме на постъпилите запитвания:

Въпрос 1:

В Приложение № 2а - Техническо предложение за изпълнение на СМР, т.4 - «Графикът, следва да съдържа планираните етапи за актуване, респективно междинни плащания»;

В Приложение № 3- Ценово предложение стр. 3 - Приложения: ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.4 - График за планираните етапи на актуване и свързаните с това междинни плащания

Въпрос: В кой плик следва да се постави „График за планираните етапи на актуване и свързаните с това междинни плащания"? Има ли формуляр Приложение № 3.4? Трябва ли графикът да съдържа количества, % или стойности за етапите?

Стр.1 от 4

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“,

Отговор 1:

„График за планираните етапи на актуване и свързаните с това междинни плащания" се поставя и в Плик №2 и в Плик № 3, със следната уговорка:

Тъй като съгласно разпредбите на ЗОП и на Възложителя, извън Плик 3 с "Предлагана цена" не следва да се посочват никакви елементи свързани с предлаганата цена /себестойност/ на плащанията, междинните плащания /съответно окончателно плащане/ в "Графика на планираните етапи", поставен в плик №2, може да се посочат общо и като "I-во междинно плащане", "II-ро междинно плащане" и т.н, без да се посочва стойност в парично изражение.

Единствено в Плик №3 може да се посочи % или очаквана стойност на съответното плащане в "Графика на планираните етапи", но следва да се има предвид клаузата в проекта на договор, че:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните и действително извършени дейности на завършен изцяло етап, съгласно приложения линеен график на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор дейности, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрени от лицето от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол. При забележки от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да ги отстрани. За междинните плащания Изпълнителят представя фактури, които подлежат на одобряване от Възложителя преди изплащането на сумата по нея.

В документацията на Възложителя няма изготвен Образец на приложение № 3.4- *График на планираните етапи за актуване*, Същия се изготвя от участника по негов образец, във вид и форма, каквито той прецени;

Въпрос 2:

Относно: В Техническа спецификация на материалите към част Архитектура-Минерална вата 10 см- Технически данни

Въпрос: Последният ред е нечетлив, какъв е текста?

Отговор 2:

"Нечетимият" текст е следния:

Стр.2 от 4

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“,

„Коефициент на топлопроводимост $\lambda D = 0.037 \text{ W/m.K}$ БДС EN12667, 12939
Обемна плътност: около 40 kg/dm^3
Дифузно съпротивление на преминаване на водни пари $\mu = 1$ БДС 73 0540
Устойчивост на въздушен поток $r = 8,9 / 120 \text{ mm kPa.s/m}^2$ БДС EN 29053
Специфично топлопrenaсяне ср 840 J.kg-1.K-1 STN 73 0540
Точка на топене $t_t > 1,000 \text{ }^\circ\text{C}$ DIN 4102”

Въпрос 3:

Приложение №3.3 – Анализи на цените
Таблица I

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
	<i>Номер по ред в КСС</i>				
8465900000	<i>Наименование на вида СМР</i>				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.			
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	м-ли				
	м-ция				
	труд				
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				
	Общо допълнителни р-ди				
	Начисления (%) (печалба)				
	Обща цена :				

Въпрос: Къде във формуляра трябва се впишат преките разходи за материали и механизация, и да се сумира за всеки вид преки разходи, трябва ли да се промени формуляра? Таблица 2, 3 и 4 са списъци, от които не може да се извади стойност за единица СМР.

Отговор 3:

Анализът, който е използван за пример (шифър 8465900000) няма материали и механизация. В него няма да има и преки и допълнителни разходи за тях.

При друг вид СМР, в който има материали и механизация е необходимо да се покажат: разходи за материали, разходи за механизация, разходи за труд, след което

всеки вид преки разходи се сумират. Допълнителните разходи и печалбата се начисляват съгласно формуляра (Приложение I).

Въпрос 4:

Моля да потвърдите, че попълването на т.2 Мерки за гарантиране на качеството по изпълнение на част „Отопление и вентилация” в Приложение №2а – Техническо предложение за изпълнение на СМР е **неприложимо** за Обособена позиция №3 – Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Христо Ботев – 1892”.

Отговор 4:

В Обособена позиция № 3 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Христо Ботев–1892”–гр.Белене” няма част „Отопление и вентилация”, с което потвърждавам, че попълването на т.2 Мерки за гарантиране на качеството по изпълнение на част „Отопление и вентилация” в Приложение №2а – Техническо предложение за изпълнение на СМР, е **неприложимо** за Обособена позиция №3 – Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Христо Ботев – 1892” – гр.Белене”.

Напомняме Ви, че всички разяснения по постъпили въпроси и отговори, може да намерите и изтеглите от сайта на Община Белене <http://obshtina.belene.net/pp.htm>, ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (Обществени поръчки) Преписка: 00661-2013-0012.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КАЛОЯН ПРОКОПИЕВ
ЗАМ. - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ



С правомощия с/но Заповед №949 /11.10.2013г.

Стр.4 от 4

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината”,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3 – Анализи на цените

ВАЖНО!!! Цената за СМР следва да е образувана въз основа на Анализи на цените (Приложение 3.3), като формираните единични цени следва да са отразени в Количествено-стойностната сметка (Приложение № 3.2). Ако при проверка на ценовото предложение от страна на комисията, КСС или анализните цени се установят технически грешки при пресмятането, водещи до промяна на ценовото предложение, или общата крайна цена не е правилно изчислена, с включени всички разходи и ДДС, или се установи несъответствие между анализните цени и единичните цени в КСС, ценовото предложение ще бъде отхвърлено, а участникът ще бъде отстранен от участие в класирането и процедурата, по реда на чл. 68 ал. 11 т.2.б) ЗОП.

Анализ за образуване на единични цени

Таблица 1

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
	<i>Номер по ред в КСС</i>				
8465900000	<i>Наименование на вида СМР</i>				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.			
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	м-ли				
	м-ция				
	труд				
	Всичко преки (материали. механизация и труд. без допълнителни)				
	Общо допълнителни р-ди				
	Начисления (%) (печалба)				
	Обща цена :				

Анализ за образуване на единични цени

Таблица 2: Списък на материалите включени в анализа