



ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Белене 5930, ул. „България“ № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: <http://obshtina.belene.net>

Изх. № РД – 1421/06/04/2012г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари.“

ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със постъпили запитвания по документация и приложенията за обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, К.вода, Петокладенци и Татари“ и чл. 29 ЗОП /в сила до 25.02.2012г./ Ви отговаряме на постъпилите запитвания:

Въпрос 1:

1. Изискване: Референция от съответния Възложител/Инвеститор/Клиент с посочени в референцията стойност на обекта, периода на изпълнение и препоръка за добро изпълнение

Въпрос: Ако във вече издадена референция Възложителят не е посочил конкретно периода на изпълнение, може ли към референцията да се приложат документи, от които да се вижда периода на изпълнение, като например договор, протокол за откриване на строителна площадка, приемо-предавателни протоколи и др.?

Отговор 1:

Към вече издадените референции - същите могат да бъдат допълнени от кандидата с документи, доказващи периода на изпълнение и стойностите на обектите с всички строителни книжа, съгласно ЗУТ.

Въпрос 2:

2. Позиция „РЕМОНТ НА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ“, която е в сметките и за четирите читалища, какви видове дейности да се предвидят?

Отговор 2:

Ремонт на гръмоотводна инсталация – позицията включва:

- Проверка изправността на гръмоотводната мрежа, презаваряване на прекъснатите връзки и боядисване заварките с черна антикорозионна боя.
- Проверка изправността на отводите, подмяна на корозирали крепители с нови, боядисване с черна антикорозионна боя.
- Измерване преходното съпротивление на заземление.

Въпрос 3:

3. Може ли да дадете спецификация или детайл за позициите „ДОСТАВКА НА НОВИ МЕТ.РЕШЕТКИ” и „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПАРАПЕТ БАЛКОН С ВИС.1.10М”

Отговор 3:

За сградите на Читалищата в:

- с.Деков – позиция „Монтаж на метални решетки” – ед.мярка е m^2 , а не кг. Решетките да се оферираат от метални шини 30/2 мм., изработена в квадратчета с отвори 15/15см.
- с.Кулина вода – Металните решетки да се изработят от стомана АIII №12 – в квадрати с отвори 20/20 см.
- с.Петокладенци - Металните решетки да се изработят от стомана АIII №12 – в квадрати с отвори 20/20 см.
- с.Татари:
 - Позиция „Монтаж на метални решетки” – ед.мярка е m^2 , а не кг. Металните решетки да се изработят от стомана АIII №12 – в квадрати с отвори 20/20 см.
 - Позиция „Доставка и монтаж на дървен парапет балкон с височина 1,10м.” се предвижда надграждане на съществуващия метален парапет до $h=1,10m$. и монтиране на дървени елементи – 3бр. хоризонтални дъски с размер 15/2см. по цялата дължина на парапета (8м.).

Въпрос 4:

4. В Приложение № 5.1 График за изпълнение на СМР, колона „Дневна производителност” – как се попълва? Правилно ли е, например, за вида работа „Демонтаж керемиди”, 375 м2, изпълнява се за 3 дни, в колона „Дневна производителност” записваме 125 м2 ?

Отговор 4:

- колоната (дневна производителност) в „График за изпълнение на СМР” – Приложение №5 т.1 към документацията за обществената поръчка следва да се попълва за обособена позиция №1 („Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”). За обособена позиция №2 („Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”) не трябва да се попълва дневната производителност.

Въпрос 5:

5. В приложение № 9 – Списък на строителните машини и оборудване, колона 3: „технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР – година на производство/натрупано /процент на изхабяване/ основен ремонт /производителност”

Въпрос: Целият този набор информация за задължителните машини за обособена позиция 1 ли се отнася? Не е възможно да се попълни целият набор от информация за всички видове машини и оборудване, необходими за изпълнение на позиция № 2, като например за скеле, винтоверт, къртач, ъглошлайф, лазерен далекомер, бъркалка за строителни разтвори и др.? По какъв критерий определят „качеството на СМР” за машините и оборудването, „процент на изхабяване”? Как се оценяват, каква оценка трябва да се даде? Ако оборудването не е имало нужда от основен ремонт, какво да посочим за основен ремонт?

Отговор 5:

В приложение №9 – Списък на строителните машини и оборудване, колона №3: „технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР – година на производство /натрупано/ процент на изхабяване /основен ремонт/ производителност” се попълва само за машините, записани в т.6.1.2.1 от Документацията и т.П.2.3) Технически възможности в Обявлението, и се отнася само за обособена позиция №1 („Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”).

Напомняме Ви, че всички направени разяснения по задавани въпроси и отговори, може да видите и изтеглите от сайта на Община Белене <http://obshtina.belene.net/pp.htm> , > Преписка: 00661-2012-0006 .

С уважение,

електронен подпис

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ**